

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307004164

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：TGW1N-2000、TGW1N-2000H、TGW1N-2000C、TGW1N-2000L；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签字：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307004164

产品系列、型号、规格(附件):

TGW1N-2000, TGW1N-2000H, TGW1N-2000C, TGW1N-2000L;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;
In: 200A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A;
TGW1N-2000型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s; Ue:
AC660/690V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s;
TGW1N-2000H型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 90kA, Icu: 90kA, Icw: 65kA/1s; 75kA/0.5s;
Ue: AC660/690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s; 65kA/0.5s;
TGW1N-2000C型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; Ue:
AC660/690V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;
TGW1N-2000L型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s; Ue:
AC660/690V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;
选择性类别: B类;
极数: 3P, 4P;
过电流脱扣器类型: 电子式;
配用的辅助触头:
6NO6NC, 9NO3NC, 5NO7NC, 7NO5NC, 8NO4NC, 3NO9NC, 4NO8NC, 4NO4NC, 5NO5N
C, Ith: 6A; AC-15: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。