

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980302000420

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000420

产品系列、型号、规格:

TGHD -600/、TGHD -630/ ; Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ith : 630A ; Ie : 600A、
630A ; 11N ; Ue : AC415/690/800V ; 使用类别 : AC-20A ; 13N/13NBX ; Ue : AC415V ; 使用类别 : AC-
21A ; Ue : AC690/800V ; 使用类别 : AC-20A ; Icw : 25kA/1s ; Icm(峰值) : 52.5kA (AC-21A) ; 极数 : 3P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000420

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

TG HD □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计代号 13N: 中央杠杆操作; 13NBX: 中央杠杆旋转操作; 11N: 中央手柄操作
- (4) 额定工作电流(A): 600、630
- (5) 极数(3-3P)
- (6) "B"表示板前接线(仅对 11N); "1"表示带灭弧罩, "0"表示无灭弧罩(13N);
- (7) 附件代号: "B"表示带防护罩, 不带防护罩不标注(仅对 11N)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000420

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

TG HD □ - □ / □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计代号 13N: 中央杠杆操作; 13NBX: 中央杠杆旋转操作; 11N: 中央手柄操作
- (4) 额定工作电流(A): 600、630
- (5) 极数(3-3P)
- (6) "B"表示板前接线(仅对 11N); "1"表示带灭弧罩, "0"表示无灭弧罩(13N);
- (7) 附件代号: "B"表示带防护罩, 不带防护罩不标注(仅对 11N)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 