



产品认证证书

证书编号: CQC21012285485

发证日期: 2023年06月15日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
TGM2FC-250M,TGM2FC-250H; Uimp:8kV; Ui:1000V;Ue:AC380/400/415V;
In:250A(Ir=100A-250A 连续可调); 过电流脱扣器类型:电子式; M
型:Ics:35kA,Icu:50kA,Icw:3kA/1s; H型:Ics:50kA,Icu:70kA,Icw:3kA/1s; 选择性类别:A类;
3P+N(三个保护极,N极常通); 不适用于隔离; 50/60Hz; 控制方式:远程合分、手动合分; 控制
信号:交流电平、通信协议(RS485控制)、无源触点(数码管型仅支持无源触点控制方式); 型
号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1148-2020;GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年02月20日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012285485

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

TG M 2 F C- □ □ / □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业特征代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) F: 具有费控功能

(5) C: 具有重合闸功能

(6) 壳架等级额定电流

(7) 短路分断能力级别

(8) 极数: 3N: 3P+N

(9) 显示方式: 液晶显示: Y; 数码显示: S



中国质量认证中心