

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107325449

发证日期: 2023年09月19日

有效期至: 2031年11月29日

委托人名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器(MCCB) TeM5R-630M、TeM5R-630H、TeM5R-800M、TeM5R-800H Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: 630A: (250A~630A 可调); 800A: (320A~800A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H 型: Ics: 65kA; Icu: 85kA; Icw: 630A: 8kA/1s; 800A: 10kA/1s 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用), 选择性类别: B 类; 配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 Us: AC/DC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率: 50/60Hz;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 12 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心