

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000513

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：TGWG-4000、TGWG-4000H；型号解释见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2023980307000513

产品系列、型号、规格(附件)：

TGWG-4000、TGWG-4000H；  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;  
In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
TGWG-4000: Ue: AC380/400/415V; Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Ue: AC660/690V;  
Ics=Icu=65kA; Icw=65kA/1s;  
TGWG-4000H: Ue: AC380/400/415V; Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=90kA/1s; Ue: AC660/690V;  
Ics=Icu=85kA; Icw=85kA/1s;  
选择性类别: B类;  
极数: 3P、4P;  
适用于隔离;  
配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC; Ui:  
690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie:  
DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;  
50/60Hz

型号解释:

TG W G - □ □  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) W: 万能式断路器
- (3) G: 设计代号
- (4) 4000: 壳架等级额定电流(A)
- (5) □: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-17  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：