



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:核査

申请编号: V2023CQC107501-1149658

产品名称: 抽出式低压开关柜

型 号: MNS

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1149658 样品名称: 抽出式低压开关柜 型号: MNS 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--


试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: MNS
 额定电压 (Un): 400V、380V
 额定绝缘电压 (Ui): 800V
 额定频率: 50Hz
 主母线额定电流 (InA): 6300A ~ 4000A
 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 100kA
 馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing): 4700A ~ 1000A
 馈电柜配电母线额定短时耐受电流 (Icw): 65kA
 控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 1600A ~ 400A
 控制柜配电母线额定短时耐受电流 (Icw) 50kA
 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 温川 签名:  日期: 2024-03-01

审核: 姜鑫 签名:  日期: 2024-03-01

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-03-01



备注: 见附页