



CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2024CQC107502-1157513

产品名称: 塑料外壳式断路器





型 号: TeB7UE-125DC

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2024CQC107502-1157513</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TeB7UE-125DC</p> <p>数量: 15台</p> <p>商标: /</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2024-02-01</p> <p>完成日期: 2024-02-28</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TeB7UE-125DC;</p> <p>Ui: 500V; Uimp: 4kV;</p> <p>Ue: DC60V/80V;</p> <p>In: 80A、100A、125A;</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A类;</p> <p>Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;</p> <p>接线方式: 1P+N 外形, 具体接线方式见附页;</p> <p>产品不适用于隔离;</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2024-03-16</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-03-16</p>	
<p>签发: 黄芳 签名:  日期: 2024-03-16</p>	
<p>备注:</p>	

附页

直流接线方式

