



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2024CQC107502-1190222

产品名称: 隔离开关

型号: HK18-□/□□

检测机构: 中检科技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: HK18-□□□□ 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.04.22 完成日期: 2024.04.28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发 区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK18-□□□□ ; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ith: 125A , 100A; Ue: AC220/230/400/415V; Ie: 125A , 100A, 80A; Icw: 3kA/1s; Icm(峰值): 4260A; 使用类别: AC-22A; 极数: 2P、 3P、4P	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2024.04.29	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原 CQC 认证情况详见附页:	

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	HK18-100/□□	HK18-□□□
2	lth 变更	lth: 100A	lth: 125A 、100A
3	le 变更	100A、80A	125A 、100A、80A
4	增加穿孔螺栓方式 (仅适用 4P)		
产品认证情况:			
原 CQC 证书编号	CQC22107331139		
原报告编号及 检测机构	06301-22 自认检 024-896946、06301-22 变自认检 268-940173 天津天传电控设备检测有限公司(国家电控配电设备质量监督检验中心)		
注: 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。			

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2404019
首页	√	1	V-14201-DC2404019
报告组成	√	1	V-14201-DC2404019
安全型式试验报告	√	38	V-14201-DC2404019
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告


申请编号: V2024CQC107502-1190222	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 隔离开关	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号规格: HK18-□□□	生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 7 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区
样品生产序号: /	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发 区分公司
收样日期: 2024.04.22	生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB/T14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK18-□□□; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ith: **125A**、100A; Ue: AC220/230/400/415V;
Ie: **125A**、100A、80A; Icw: 3kA/1s; Icm(峰值): 4260A; 使用类别: AC-22A; 极数: 2P、
3P、4P

主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.04.29

审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.04.29

签发: 曾征 签名:  日期: 2024.04.29


中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测专用章)
2024 年 04 月 29 日

备注

试品编号:

#1~#4: HK18-125/4G

#5~#6: HK18-125/2

#7: HK18-125/3