



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2023CQC012028-1072598

(任务编号)

产品名称： 低压电涌保护器专用保护装置

型号： TGSCB1-15I, TGSCB1-20II,
TGSCB1-40II, TGSCB1-65II,
TGSCB1-80II

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 低压电涌保护器专用保护装置</p> <p>型 号: TGSCB1-15 I, TGSCB1-20 II, TGSCB1-40 II, TGSCB1-65 II, TGSCB1-80 II</p> <p>商 标: TENGEN</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-05-10</p> <p>完成日期: 2023-05-10</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	---

试验结论: 依据 NB/T 42150-2021 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1

主检: 张晟晖	日期: 2023.05.10	(检测机构名称、盖章) 2023 年 05 月 10 日
审核: 龙晓丽	日期: 2023.05.10	
签发: 曾清清	日期: 2023.05.10	

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	NB/T 42150-2018	NB/T 42150-2021
生产企业名称变更	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址变更	浙江省乐清市经济开发区中心大道288号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
原证书编号	CQC22012351372	
原测试报告编号	00901-V2022CQC012028-952681	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

TGSCB1-15 I , TGSCB1-20 II , TGSCB1-40 II , TGSCB1-65 II ,

TGSCB1-80 II

额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 6kV;

额定绝缘电压 (U_i): 500V;

额定工作电压 (U_e): AC230V/240V (1P, 2P); AC230/400V (3P, 4P);

I 类试验的冲击电流 (I_{imp}): 15kA;

I 类试验的标称放电电流 (I_n): 20kA (TGSCB1-15 I);

II 类试验的标称放电电流 (I_n): 10kA (TGSCB1-20 II), 20kA (TGSCB1-40 II), 30kA (TGSCB1-65 II), 40kA (TGSCB1-80 II);

II 类试验的最大放电电流 (I_{max}): 20kA (TGSCB1-20 II), 40kA (TGSCB1-40 II), 65kA (TGSCB1-65 II), 80kA (TGSCB1-80 II);

额定短路能力 (I_{cn}): 100kA;

最小瞬时动作电流 (I_i): 5A;

最小延时动作电流 (I_d): 3A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

配合 SPD 的试验类型: I 类试验 SPD 的专用保护装置 (TGSCB1-15 I),

II 类试验 SPD 的专用保护装置 (TGSCB1-20 II , TGSCB1-40 II ,

TGSCB1-65 II , TGSCB1-80 II)