



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308644596

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

刀型触头熔断器

RT16Z-A3, RT16Z-A3G, RT16Z-3G, RT16Z-3, RT16-A3, RT16-A3G, RT16-3G, RT16-3; 参
数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 19 日 有效期至：2029 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308644596

证书附页：第 1 页 共 1 页

熔断体型号：

RT16Z-A3,RT16Z-A3G,RT16Z-3G,RT16Z-3,RT16-A3,RT16-A3G,RT16-3G,RT16-3

；

熔断体的额定电压 U_n ：AC500V/AC690V,DC440V；

熔断体的额定电流 I_n ：

315A,400A,500A,630A(AC500/690V,DC440V),800A(AC690V)；

额定短路能力 I_I ：315-630A:120kA/AC500V,50kA/AC690V,100kA/DC440V；

800A:100kA/AC690V；

分断范围和使用类别：gG；

熔断器支持件型号：RT16- 3,RT16Z- 3；

熔断器支持件的额定电压 U_n ：AC690V(RT16- 3,RT16Z- 3),DC440V(RT16Z- 3)；

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} ：6kV；

熔断器支持件的额定电流 I_n ：800A；

极数：1P.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司