



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646775

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

TGB1N-63、TGBH-63、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646775

证书附页：第 1 页 共 1 页

Ue : AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、DC60V/125V(1P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)、DC110V/250V(2P)(仅 TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; B 型、C 型、D 型特性; Icn: 10000A; Ics: 7500A[仅 TGBG-63、TGBG-63A: AC220V/230V/240V(2P); DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBG-63H、TGBG-63HA]; Ics=Icn: 6000A; Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P、1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭)、4P; 交流适用频率: 50/60Hz;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司