



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646773

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)  
TGBHLE-32、TGBHLE-32M、TGB1NLE-32S；参数详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646773

证书附页：第 1 页 共 1 页

Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P)、AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性; I $\Delta$ n: 集成: 30mA (3P、3P+N、4P)、50mA; 分立: 30mA (1P+N、2P); AC 型; 电子式; I $\Delta$ m: 2000A; Ics=Icn: 4500A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司