



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308652355

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

## 产品名称和系列、型号、规格

刀型触头熔断器

RT0-200; 熔断体的额定电压  $U_n$ : AC400V; 熔断体的额定电流  
 $I_n$ : 80A, 100A, 125A, 160A, 200A; 熔断体的额定分断能力  $I_1$ : 50kA; 分断范围和使用类  
别: gG; 熔断体支持件的额定电压  $U_n$ : AC400V; 熔断体支持件的额定电流  
 $I_n$ : 200A;  $U_{imp}$ : 4kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 04 日 有效期至: 2029 年 07 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

