



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653073

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器支持件

RT16-4, Un:AC500/690V, In:1000A, 1P, 峰值耐受电流:120kA(500V)、50kA(690V);
RT16Z-4, Un: AC500/690V、DC440V, In:1000A, 1P, 峰值耐受电流: 120kA(500V)、
50kA(690V)、50kA(DC440V)

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 05 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

