



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657229

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格  
热过载继电器

TGR1-18,TGRH-18,TGRK-18 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie:  
0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A,1-1.6A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8A,7-10A,  
9-13A,12-18A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用辅助触头: (本体)  
1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A,AC220V/1.64A; DC-13: Ue/Ie:  
DC220V/0.15A;

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

