



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657179

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ20-63 Ith:80A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/80A,380V/80A,660V/80A;
AC-2:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A; AC-3:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A;
AC-4:Ue/Ie:220V/63A,380V/63A,660V/40A; Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使
用类别: AC-1,AC-2,AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC;
Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/8.5A,127V/2.4A,220V/1.4A,380V/0.8A.

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 12 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

