



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307659046

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
TGM3-630C、TGM3-630E、TGM3-630L、TGM3-630M、TGM3-630H、TGM3-630R；  
见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 17 日 有效期至：2029 年 07 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307659046

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM3-630C、TGM3-630E、TGM3-630L、TGM3-630M、TGM3-630H、TGM3-630R；  
U<sub>i</sub>: 1000V；U<sub>imp</sub>: 12kV；U<sub>e</sub>: AC380/630/415V；50/60Hz；400A、500A、600A、  
630A；过电流脱扣器类型：热磁式；

AC380/400/415V：C 型：I<sub>cs</sub>: 36kA、I<sub>cu</sub>: 36kA；

E 型：I<sub>cs</sub>: 40kA、I<sub>cu</sub>: 40kA；

L 型：I<sub>cs</sub>: 50kA、I<sub>cu</sub>: 50kA；

M 型：I<sub>cs</sub>: 70kA、I<sub>cu</sub>: 70kA；

H 型：I<sub>cs</sub>: 75kA、I<sub>cu</sub>: 100kA；

R 型：I<sub>cs</sub>: 100kA、I<sub>cu</sub>: 100kA；

极数：3P、4P、3P+N；适用于隔离（3P+N 除外）

选择性类别：A 类；配用的辅助触头 OF3M40，报警触头 SD3M40：1NO1NC、  
2NO2NC；U<sub>i</sub>: 690V；I<sub>th</sub>: 5A；AC-15：AC380/400/415V/0.3A；DC-13：  
DC110/220/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件：

欠电压脱扣器：AC220/230/240V、AC380/400/415V

电动操作机构：AC/DC 110/220/230/240V、AC380/400/415V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司