



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661246

认证委托人名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
TeM7DC-630；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661246

证书附页：第 1 页 共 3 页

TeM7DC-630C, TeM7DC-630L, TeM7DC-630M, TeM7DC-630H, TeM7DC-630S, TeM7DC-630R

Ui:1000V (DC); Uimp: 8kV; Ue: DC750V/1000V;

In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;

C 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA;

L 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA;

M 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

H 型: DC750V: Ics=Icu: 85kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

S 型: DC750V: Ics=Icu: 100kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

R 型: DC750V: Ics=Icu: 110kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

选择性类别: A 类;


直流接线方式: 750V 为三极串 (3P 外形), 1000V 为四极串 (4P 外形); 直流接线图见附页;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

附页:

直流接线图:



型号解释:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661246

证书附页：第 2 页 共 3 页



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661246

证书附页：第 3 页 共 3 页

- 注：1) 分断级别代号:C、L、M、H、S、R;  
2) 操作方式代号:手柄操作无代号，转动手柄操作用 Z 表示;  
3) 3 表示三极串；4 表示四极串;  
4) 脱扣方式: 2 代表短路保护，3 代表过载保护+短路保护;  
5) 附件代号:  
00: 内部无附件  
08: 报警触头  
10: 分励脱扣器  
30: 欠压脱扣器  
20: 单辅助触头  
21: 双辅触头  
22: 三辅触头  
23: 四辅触头  
18: 报警触头+分励脱扣器  
38: 报警触头+欠压脱扣器  
28: 报警触头+单辅助触头  
68: 报警触头+双辅触头  
67: 报警触头+三辅触头  
66: 报警触头+四辅触头  
40: 分励脱扣器+单辅助触头  
41: 分励脱扣器+双辅触头  
42: 分励脱扣器+三辅触头  
43: 分励脱扣器+四辅触头  
70: 欠压脱扣器+单辅助触头  
71: 欠压脱扣器+双辅触头  
72: 欠压脱扣器+三辅触头  
73: 欠压脱扣器+四辅触头  
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头  
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅触头  
46: 报警触头+分励脱扣器+三辅触头  
45: 报警触头+分励脱扣器+四辅触头  
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头  
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅触头  
76: 报警触头+欠压脱扣器+三辅触头  
75: 报警触头+欠压脱扣器+四辅触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司