



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307659192

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TGM3-800L、TGM3-800M、TGM3-800H、TGM3-800R； 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 22 日 有效期至：2029 年 07 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307659192

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGM3-800L、TGM3-800M、TGM3-800H、TGM3-800R；
 Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
 Ue: AC380/400/415V; In: 400A、500A、600A、630A、650A、700A、800A;
 过电流脱扣器类型：热磁式；脱扣等级：20；
 AC380/400/415V：
 L 型：Ics: 50kA、Icu: 50kA；M 型：Ics: 70kA、Icu: 70kA；
 H 型：Ics: 75kA、Icu: 100kA；R 型：Ics: 100kA、Icu: 100kA；
 极数：3P、4P、3P+N；适用于隔离（3P+N 除外）
 适用频率：50/60Hz；选择性类别：A 类；
 配用的辅助触头 OF3M40，报警触头 SD3M40：1NO1NC、2NO2NC；
 Ui: 690V；Ith: 5A；
 AC-15: AC380/400/415V/0.3A；DC-13: DC110/220/250V/0.15A
 符合附录 N 的电子附件：
 电动操作机构：AC/DC 110/220/230/240V、AC380/400/415V
 欠压脱扣器：AC220/230/240V、AC380/400/415V

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307659192

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 1

壳架等级 额定 电流 (A) (注 1)	电流 A	代号	短路 分断 能力 级别 (注 2)	型号解释	代号	
	800A	800		标准型	L	
操作 方式 代号 (注 3)	型号解释	代号	极数 代号 (注 4)	型号解释	代号	
	直接操作	无		3P	3	
	转动手柄型	Z		3P+N	3N	
脱扣 方式 代号 (注 5)	型号解释	代号	附件 代号 (注 6)	型号解释		代号
	过载+短路	3		无附件	00	
短路保护	2	报警触头		08		
用途 代号 (注 7)	型号解释	代号		分励脱扣器	10	
	配电保护	无		二组辅助触头	21	
3 N、 4P 产 品 N 极代 号(注 8)	电动机保护	2		四组辅助触头	23	
	型号解释	代号		欠压脱扣器	30	
	N 极无过电流脱扣器,且 N 极常通	A		分励脱扣器+二组辅助触头	41	
	N 极无过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合 分(N 极先合后分)	B		分励脱扣器+四组辅助触头	43	
N 极有过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合 分(N 极先合后分)	C	分励脱扣器+欠压脱扣器		50		
N 极有过电流脱扣器,且 N 极常通	D	分励脱扣器+欠压脱扣器+二组辅助触头		52		
				分励脱扣器+欠压脱扣器+四组辅助触头	54	
				欠压脱扣器+二组辅助触头	71	
				分励脱扣器+报警触头	18	
				欠压脱扣器+报警触头	38	
				分励脱扣器+二组辅助触头+报警触头	47	
				分励脱扣器+四组辅助触头+报警触头	45	
				二组辅助触头+报警触头	68	
				四组辅助触头+报警触头	66	
				欠压脱扣器+二组辅助触头+报警触头	77	
			欠压脱扣器+四组辅助触头+报警触头	75		
			欠压脱扣器+分励脱扣器+二组辅助触头+报警触头	56		
			欠压脱扣器+分励脱扣器+报警触头	58		
			欠压脱扣器+分励脱扣器+四组辅助触头+报警触头	59		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司