



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673267

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y,
TGBKLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGBDLE-63Y; 详见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673267

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGBDLE-63Y

Uimp: 4kV;

Ui: 690V;

Ue: AC220V/230V/240V (2P (带两个保护极)); AC380V/400V/415V (3P (带三个保护极), 3P+N (带三个保护极,N 极不可开断, 不隔离), 4P (带四个保护极));

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

IΔn: 15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、300mA;

额定剩余动作类型: A 型 (TGB1NLA-63Y, TGBKLA-63Y, TGBGLA-63Y), AC 型 (TGB1NLE-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLG-63Y, TGBDLE-63Y); 电子式;

IΔm: 2000A;

Icn=Ics: 6000A;

极数:

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBDLE-63Y: 2P (带两个保护极), 3P (带三个保护极), 3P+N (带三个保护极, N 极不可开断, 不隔离), 4P (带四个保护极);

TGB1NLG-63Y, TGBKLG-63Y, TGBGLG-63Y: 2P (带两个保护极);

型号解释:

TG B □ □ — 63 Y
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号 (IN、K、D、G 根据不同的销售渠道来命名)

④: 特殊派生代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤: 壳架等级额定电流 (A): 63

⑥: 拼装方式: 一体式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司