



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672212

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

## 产品名称和系列、型号、规格

电动机综合保护器

JD-5、JD-5B; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/380V; JD-5: Ie: 0.5A~5A, 2A~20A, 2A~80A, 2A~100A; JD-5B: Ie: 2A~80A, 2A~100A; 脱扣级别: 5, 10, 20, 30; 3P; IP20; 配用的辅助触头(本体)1NO1NC: Uimp: 2.5kV; Ui: 380V, Ith: 1A, AC-15: 380V/0.1A, 220V/0.1A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月07日 有效期至: 2029年08月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

