



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307675504

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TGM5-125, TeM7-125; 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 13 日 有效期至：2029 年 08 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307675504

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM5-125, TeM7-125; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC380V/AC400V/AC415V: Ics: 36kA(C型); 50kA(L型); 85kA(M型); 100kA(H型); 150kA(S型); Icu: 36kA(C型); 50kA(L型); 85kA(M型); 100kA(H型); 150kA(S型); AC500V/AC550V: Ics: 25kA(C型); 50kA(L型); 50kA(M型); 65kA(H型); 65kA(S型); Icu: 25kA(C型); 50kA(L型); 50kA(M型); 65kA(H型); 65kA(S型); AC660V/AC690V: Ics: 8kA(C型); 10kA(L型); 10kA(M型); 12kA(H型); 12kA(S型); Icu: 8kA(C型); 10kA(L型); 10kA(M型); 12kA(H型); 12kA(S型); 选择性类别: A类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20; 极数: 3P, 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极常通), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离(3P+N除外); 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司