



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682498

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
万能式断路器  
TGW1N-1600、TGW1N-1600H、TGW1N-1000、TGW1N-1000H：详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 26 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682498

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGW1N-1600、TGW1N-1600H、TGW1N-1000、TGW1N-1000H:  $U_i$ : 1000V;  
 $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V;  $I_n$ : TGW1N-1000、  
TGW1N-1000H: 200A、400A、630A、800A、1000A; TGW1N-1600、TGW1N-1600H:  
200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGW1N-1600、TGW1N-1000  
型:  $U_e$ : AC380/400/415V;  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 42kA/1s;  $U_e$ : AC660/690V;  
 $I_{cu}$ : 36kA,  $I_{cs}$ : 36kA,  $I_{cw}$ : 36kA/1s; TGW1N-1600H、TGW1N-1000H 型:  
 $U_e$ : AC380/400/415V;  $I_{cu}$ : 66kA,  $I_{cs}$ : 55kA,  $I_{cw}$ : 55kA/1s;  $U_e$ : AC660/690V;  
 $I_{cu}$ : 42kA,  $I_{cs}$ : 42kA,  $I_{cw}$ : 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 过  
电流脱扣器类型: 电子式; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;  $I_{th}$ : 6A;  
AC-15:  $U_e/I_e$ : AC230V/1.3A、AC400V/0.25A; DC-13:  $U_e/I_e$ : DC110V/0.55A、  
DC220V/0.27A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司