



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682996

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5ED-400M、TeM5ED-400H、TeM5ED-630M、TeM5ED-630H TGM3R-400M、  
TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H;详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 27 日 有效期至：2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682996

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeM5ED-400M、TeM5ED-400H、TeM5ED-630M、TeM5ED-630H

TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;

额定电流(In): 400M, 400H: 160A~400A (连续可调),

630M, 630H: 250A~630A (连续可调) ;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): M 型: 50kA; H 型: 65kA;

额定极限短路分断能力(Icu): M 型: 50kA; H 型: 85kA;

额定短时耐受能力: 400M, 400H: 5kA/1s, 630M, 630H: 8kA/1s;

选择性类别:B;

极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭);

适用频率: 50Hz/60Hz;

适用于隔离 (3P+N 除外);

配用的辅助触头 (3C 证书编号: CQC2016010304928784):

辅助触头型号: OF-M、报警触头: SD-M;

1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC、;

Ith: 3A;

AC-15,Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.3A;

DC-13,Ue/Ie: DC110V/DC220V/DC250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司