



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：A2024CCC0304-4505953
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型号：CJX2F-630、630N、6304、6304N，
TeC5-630、630N、6304、6304N，
CJX2F-800、800N、8004、8004N，
TeC5-800、800N、8004、8004N

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: TeC5-8004、 TeC5-8004N 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-08-07 完成日期: 2024-08-20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N, CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N; Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith:1000A(CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N); 1050A (CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N); Ue: AC: 380V、660V、690V、1000V、1140V; 使用类别: AC-1(CJX2F-630、800, CJX2F-6304、8004), AC-3(CJX2F-630、800, CJX2F-6304、8004, TeC5-630、800, TeC5-6304、8004), AC-4(CJX2F-630N、6304N、800N、8004N, TeC5-630N、6304N、800N、8004N); Iq: 50kA(380V); CJX2F-630、6304, TeC5-630、6304: AC-3; Ue:AC380V/660V/690V/1000V, Ie:630A/462A/462A/331A; CJX2F-630N、6304N, TeC5-630N、6304N: AC-4; Ue: AC380V/690V, Ie: 188A/170A; CJX2F-630、6304: AC-1; Ue: AC1140V, Ie: 1000A; CJX2F-800、8004, TeC5-800、8004: AC-3; Ue:AC380V/660V/690V/1000V, Ie:800A/493A/493A/308A; CJX2F-800N、8004N, TeC5-800N、8004N: AC-4; Ue: AC380V/690V, Ie: 195A/175A; CJX2F-800、8004: AC-1; Ue: AC1140V, Ie: 1050A; Us: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 极数: 3P、4P	
主检:  日期: 2024-08-20	 福建省产品质量检验研究院 2024年8月29日 检验检测专用章 (2)
审核:  日期: 2024-08-26	
签发:  日期: 2024-08-29	
备注: (见附页)	

附页：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号增加	CJX2F-630、630N、6304、6304N, CJX2F-800、800N、8004、8004N;	CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N, CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N;

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-24DQ0720;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：2024010304637918;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。