



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687193

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
熔断器式隔离开关

HR17N-160; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith=Ie: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC415V/690V; Iq: 100kA (AC415V) /50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P 配用的辅助触头 JW2-11: 1NO1NC, Ui:220V, Ith:3A, AC-15:220V/0.5A,DC-13:220V/0.1A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687193

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

HR17 N - □ / 3 □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)熔断器式隔离开关；
- (2)设计代号；
- (3)额定工作电流：2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A；
- (4)极数：3-3P；
- (5)辅助代号：“0”表示无辅助开关；“1”表示有一常开一常闭辅助开关；
- (6)附件：“M”表示母线式底座，不注明不配附件
- (7)颜色代号：“H”表示外壳为祥云黑色，不注明为灰色外壳；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司