



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687476

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

负荷隔离开关

GLZ-125/□□□, GLZ-160/□□□; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:160A; Ue:AC380V;
Ie:125A,160A; Icw:4kA/1s; Icm(峰值):5.88kA; AC-21B; 3P,4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687476

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

<u>GL</u>	<u>Z</u>	□ / □	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>(1) 负荷隔离开关</p> <p>(2) 转化型</p> <p>(3) 额定电流(A): 125、160</p> <p>(4) 极数: 3 表示 3P, 4 表示 4P</p> <p>(5) J: 表示柜外操作, 不标注: 表示柜内操作</p> <p>(5) Z: 表示左右转换, 不标注: 表示上下转换</p>				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司