



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686931

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关

HR6-□/30, HR6-□/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 80A、100A、125A、160A、200A、250A;
Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V; Ie: 80A、100A、125A、160A、200A、250A; Iq:
50kA; 使用类别:AC-23B(380V/400V/415V), AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头:
JW2-11; 1NO1NC; Ui: 220V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A.
型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 03 日 有效期至：2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686931

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HR 6 - □ / 3 □

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 熔断器式隔离开关；
- (2) 设计代号；
- (3) 额定工作电流 (A)：80、100、125、160、200、250；
- (4) 极数：3-3P；
- (5) 开合信号装置代号：“0”表示无开合信号装置型；“1”表示有开合信号装置型；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司