



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686933

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
熔断器式隔离开关

HR6-□/30, HR6-□/31;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $I_{th}$ : 125A、160A、200A、250A、315A、350A、400A;  $U_e$ : AC380V/400V/415V, AC660V/690V;  $I_e$ : 125A、160A、200A、250A、315A、350A、400A;  $I_q$ : 50kA; 使用类别:AC-23B(380V/400V/415V), AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC;  $U_i$ : 220V;  $I_{th}$ : 3A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 220V/0.5A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 220V/0.1A. 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 03 日 有效期至: 2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686933

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HR 6 - □ / 3 □

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 熔断器式隔离开关；
- (2) 设计代号；
- (3) 额定工作电流 (A)：125、160、200、250、315、350、400；
- (4) 极数：3-3P；
- (5) 开合信号装置代号：“0”表示无开合信号装置型；“1”表示有开合信号装置型；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司