



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0308-4518635
(任务编号)

产品名称: 圆筒形帽熔断器

型号: RT18-63(熔断体),
RT18-63,RT18-63X,RT18-63L,
RT18-63XL(熔断器支持件)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 圆筒形帽熔断器 型号: RT18-63(熔断体), RT18-63,RT18-63X,RT18-63L, RT18-63XL(熔断器支持件) 商 标: / 样品数量: 36 熔断体+4 底座 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-08-12 完成日期: 2024-08-20</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	--


试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18-63(熔断体)
 熔断体的额定电压 Un: AC1140V,AC800V,AC690V,AC500V;
 熔断体的额定电流 In: 1A,2A,4A,6A,8A,10A,16A,20A,25A,32A(AC1140V,AC800V)
 2A,4A,6A,8A,10A,16A,20A,25A,32A, 40A,50A,63A(AC690V,AC500V)
 额定分断能力 I1: 100kA(AC1140V,AC800V);AC500V,120kA; AC690V,50kA;
 分断范围和使用类别: gG;
 RT18-63,RT18-63X,RT18-63L,RT18-63XL(熔断器支持件)
 熔断器支持件的额定电压 Un: AC1140V,AC800V,AC690V,AC500V;
 熔断器支持件的额定电流 In:63A;
 极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-09-02

审核: 丁 娟 签字:  日期: 2024-09-02

签发: 孙阿琴 签字:  日期: 2024-09-02



备注

- 1.变更情况: 见附页;
- 2.原认可报告编号: C-14201-DC182354;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 中检质技检验检测科学研究院有限公司;
- 4.原证书编号: 2024010308653103;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。