



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304637915

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2F-185、185N、1854、1854N,TeC5-185、185N、1854、1854N,CJX2F-225、225N、2254、2254N,TeC5-225、225N、2254、2254N,CJX2F- 375C；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304637915

证书附页：第 1 页 共 2 页

CJX2F-185、185N、1854、1854N,TeC5-185、185N、1854、1854N,CJX2F-225、225N、2254、2254N,TeC5-225、225N、2254、2254N,CJX2F-375C;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 275A (CJX2F-185、185N、1854、1854N、225、225N、2254、2254N, TeC5-185、185N、1854、1854N、225、225N、2254、2254N); 375A (CJX2F-375C);

Ue: AC380V/660V/690V/1000V;

使用类别: AC-3(CJX2F-185、225, CJX2F-1854、2254, TeC5-185、225, TeC5-1854、2254)、AC-4(CJX2F-185N、225N, CJX2F-1854N、2254N, TeC5-185N、225N, TeC5-1854N、2254N)、AC-1(CJX2F-375C); Iq: 50kA(380V);

CJX2F-185、1854, TeC5-185、1854: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 185A/118A/

118A/71A;

CJX2F-185N、1854N, TeC5-185N、1854N: AC-4; Ue: AC380V/690V; Ie: 79A/69A;

CJX2F-225、2254, TeC5-225、2254: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 225A/137A/

137A/90A;

CJX2F-225N、2254N, TeC5-225N、2254N: AC-4; Ue: AC380V/690V; Ie: 85A/82A;

CJX2F-375C: AC-1; Ue: AC690V; Ie: 375A;

Us: 3P: AC(110/115)V/50Hz、AC(220/230)V/

50Hz、AC(380/400)V/50Hz; 3P、4P: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)

Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 3P、4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304637915

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司