



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653103

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

圆筒形帽熔断器

RT18-63(熔断体), RT18-63,RT18-63X,RT18-63L,RT18-63XL(熔断器支持件); 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653103

证书附页：第 1 页 共 2 页

RT18-63 (熔断体)

熔断体的额定电压 U_n :

AC1140V, AC800V, AC690V, AC500V;

熔断体的额定电流 I_n :

1A, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A,

32A (AC1140V, AC800V)

2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A,

63A (AC690V, AC500V)

额定分断能力 I_1 :

100kA (AC1140V, AC800V); AC500V,

120kA; AC690V, 50kA;

分断范围和使用类别: gG;

RT18-63, RT18-63X, RT18-63L, RT18-63XL (熔断器支持件)

熔断器支持件的额定电压 U_n :

AC1140V, AC800V, AC690V, AC500V;

熔断器支持件的额定电流 I_n : 63A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653103

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

熔断体型号解释：

RT 18 - 63
① ② ③

- ① RT: 圆筒形帽熔断器
- ② 18: 设计代号
- ③ 63: 额定电流

熔断器支持件型号解释：

RT 18 - 63 □ □
② ② ③ ④ ⑤

- ④ RT: 圆筒形帽熔断器
- ⑤ 18: 设计代号
- ⑥ 63: 额定电流
- ⑦ X: 带指示灯;不带指示灯不标注
- ⑧ L: 塑料款带锁 AC800V/AC1140V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司