



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673121

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器

TGB3-125DC、TGB3-125HDC Ue: DC250V(1P 外形)、DC500V(2P 外形); Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB3-125DC: Icu=Ics: 6kA; TGB3-125HDC: Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 极数: 1P 外形、2P 外形; 均为保护极; 适用于隔离用

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 11 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 08 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673121

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

<u>TG</u> (1)	<u>B</u> (2)	<u>3</u> (3)	-	<u>125</u> (4)	<u>□</u> (5)	<u>DC</u> (6)
(1) 企业特征代号	(2) 小型类断路器	(3) 设计代号		(4) 壳架等级额定电流(A)	(5) 无-常规, H-高分断	(6) 直流断路器
表 1 热双金属材料型号及规格						
电流	热元件名称				牌号	
63 A	热双金属片				STS TB 系列	
80 A						
100 A						
125 A						
包括：STS 系列、AMWTB 系列、YDTB 系列、FPA 系列等同牌号双金。						

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司