



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690399

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TeB7U-125、TeB7UZ-125；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 10 日 有效期至：2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690399

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeB7U-125、TeB7UZ-125; U_{imp} : 4kV; U_i : 500V; U_e : TeB7U-125:
AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V
(3P、3P+N、4P); TeB7UZ-125: DC60V/80V、AC230V/240V; I_n : 80A、
100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: I_{cs} : TeB7U-125、
TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 7.5kA(DC60/80V); I_{cu} : TeB7U-125,
TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 10kA(DC60/80V); 选择性类别: A 类;
极数: TeB7U-125: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)、1P+N
(1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、3P+N (3 个保护极, N 极常通,
不适用于隔离); TeB7UZ-125: 1P+N (1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔
离); 适用频率: 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司