



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699800

**认证委托人名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产者名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

TeM5R-125L、TeM5R-125M、TeM5R-125H、TeM5R-250L、TeM5R-250M、  
TeM5R-250H；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 29 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699800

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeM5R-125L、TeM5R-125M、TeM5R-125H、TeM5R-250L、TeM5R-250M、  
TeM5R-250H  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC380/400/415V;  $I_n$ : 125A: (63A~125A  
可调)、250A: (100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型:  $I_{cs}$ : 35kA;  
 $I_{cu}$ : 50kA; M 型:  $I_{cs}$ : 50kA;  $I_{cu}$ : 50kA; H 型:  $I_{cs}$ : 65kA;  $I_{cu}$ : 85kA;  $I_{cw}$ :  
3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的  
辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;  $U_i$ : 690V;  
 $I_{th}$ : 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合  
附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器  $U_s$ : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电  
动操作机构  $U_s$ : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司