



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2024CCC0307-4508646
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：TGM1N-800L/M/H, TGMH-800L/M/H,
TGMK-800L/M/H, TGMG-800L/M/H

检测机构：中检集团技术检验检测科学研究院有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM1N-800L/M/H, TGMH-800L/M/H, TGMK-800L/M/H, TGMG-800L/M/H 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024.08.01 完成日期: 2024.08.08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中 心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

详见附页 1

主检: 上官培素 签名:  日期: 2024.08.28

审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.09.13

签发: 曾征 签名:  日期: 2024.09.13



该申请为变更申请, 具体变更情况如下:

变更内容	变更前	变更后
变更基准温度	+30℃	+40℃
变更安全件盖、手柄材质	尼龙 PA66	尼龙 PA6
原证书编号	2024010307652377	
原报告编号及检测单位	00901-V2021CQC107502-878085 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-A2019CCC0307-3105716 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-A2018CCC0307-2813419 (上海电器设备检测所), 00901-A2016CCC0307-2469006 (上海电器设备检测所)	

备注

根据以上变更进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。

样品编号:

#1~#5: TGM1N-800L/4300C 800A

附页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM1N-800L/M/H、TGMH-800L/M/H、TGMK-800L/M/H、TGMG-800L/M/H;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ue: AC380/400/415V, AC660/690V; In: 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: AC380/400/415V: 35kA(L 型), 50kA(M 型), 75kA(H 型);

AC660/690V: 15kA(L 型), 15kA(M 型), 15kA(H 型);

Icu: AC380/400/415V: 50kA(L 型), 70kA(M 型), 100kA(H 型);

AC660/690V: 15kA(L 型), 20kA(M 型), 20kA(H 型);

频率: 50/60Hz; 选择性类别: A;

适用于隔离(3P+N 除外);

极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极常通), 4P;

配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M (CQC 证书编号: CQC2016010304928784):

1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC: Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 CD2: AC220/230/240V, AC380/400/415V;

预付费分励脱扣器 FT: AC220/230/240V, AC380/400/415V;

欠压脱扣器 QT: AC220/230/240V, AC380/400/415V