



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683355

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

具有剩余电流保护的断路器  
TGM1L-800, TGM1LA-800; 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 28 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683355

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM1L-800、TGM1LA-800;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_i$ : 800V;  $U_e$ : AC400V;  $I_n$ : 400A、500A、630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;  $I_{cs}$ : 42kA,  $I_{cu}$ : 65kA; 脱扣级别: 10; 非延时/延时:  $I\Delta n$ : 50/75/100/200/300/500/1000mA 任选三档分级调节或一档固定;  $t \leq 0.2s$ (非延时型);  $\Delta t$ : 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s  
(延时型)任选三档分级调节或一档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型;  $I\Delta m$ : 16.25kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO, 2NC;  $I_{th}$ : 6A;  $U_i$ : 400V;  $U_{imp}$ : 4kV; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380/400V/3A; DC-13:  $U_e/I_e$ : AC220/230V/0.2A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器:  $U_s$ : AC380/400V; 电动操作机构:  $U_s$ : AC380/400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司