



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672006

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-18,CJX2-18N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:32A; CJX2-18: AC-1:
Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/32A; AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/18A,AC660V/10.6A;
AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/7.7A,AC660V/3.8A; CJX2-18N: AC-4:
Ue/Ie:AC220V/380V/7.7A,AC660V/3.8A;
Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz; DC24V,48V,110V,220V; 外壳防
护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头(本体): 1NO,1NC; Ith:10A; AC-15:
Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月07日 有效期至: 2029年08月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

