



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010309657183

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格  
控制与保护开关电器

TGK1-125C、TGK1-125Y、TGKK-125C、TGKK-125Y Ui: 690V; Ue: AC400V; Uimp: 6kV;  
Ith: 125A; Ie: 63A、80A、100A、125A(0.4~1.0 倍可调); TGK1-125C、TGKK-125C: Ics: 15kA;  
TGK1-125Y、TGKK-125Y: Ics: 35kA; 使用类别: AC-4、AC-3; 脱扣级别: 10A、20、30; 极  
数: 3P

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 21 日 有效期至：2029 年 07 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 12 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

