



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2024CCC0305-4655579
(任务编号)

产品名称：自动转换开关电器

型号：TGQ3-250

检测机构：福建省产品质量检验研究院




产品名称：自动转换开关电器 型号：TGQ3-250 商 标：/ 样品数量：19 台 样品来源：送样 收样日期：2025-01-03 完成日期：2025-04-01	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.11—2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGQ3-250；Ui：AC800V(主回路)、AC400V(控制回路)；Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ue：AC230V(2P)，AC400/415V(3P，4P)；Ie：125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A；使用类别：AC-33B；Iq：120kA；Icw：10kA/30ms；Icm(峰值)：17kA；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE；极数：2P、3P、4P；50Hz/60Hz(C 型控制器)、50Hz(A 型、B 型控制器)

主检：高吉祥	日期：2025-04-01	 <p>福建省产品质量检验研究院 2025 年 4 月 7 日</p>
审核：张明	日期：2025-04-03	
签发：王平	日期：2025-04-07	

备注：示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-24DQ0098
首页	√	1	02501-24DQ0098
报告组成	√	1	02501-24DQ0098
安全型式试验报告	√	93	02501-24DQ0098-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验