

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号: A2025CCC0308-4719326
(任务编号)

产品名称: 快速熔断体

型 号: TGRS3Z-32C、TGRS3Z-32CQ1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 快速熔断体</p> <p>型 号: TGRS3Z-32C、TGRS3Z-32CQ1</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 13</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2025-04-02</p> <p>完成日期: 2025-04-08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGRS3Z-32C、TGRS3Z-32CQ1; Un:AC690V/AC500V/AC400V; In: 0.5A、1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A、25A、 30A、35A、40A、50A、60A; 额定分断能力: 50kA; 分断范围和使用类别: aR;</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2025-04-10</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 04 月 14 日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2025-04-11</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-04-14</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C250560
首页	√	1	C-06801-1C250560
报告组成	√	1	C-06801-1C250560
安全型式试验报告	√	23	C-06801-1C250560-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C250560

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验