



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672928

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NLEM-40A、TGBGLEM-40A、TGBKLEM-40A、TGB1NLEM-40AS、
TGB1NLAM-40A、TGBGLAM-40A、TGBKLAM-40A、TGB1NLEM-40、
TGBGLEM-40、TGBKLEM-40、TGB1NLEM-40S、TGB1NLAM-40、TGBGLAM-40、
TGBKLAM-40；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 25 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672928

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGB1NLEM-40A、TGBGLEM-40A、TGBKLEM-40A、TGB1NLEM-40AS、TGB1NLAM-40A、TGBGLAM-40A、TGBKLAM-40A、TGB1NLEM-40、TGBGLEM-40、TGBKLEM-40、TGB1NLEM-40S、TGB1NLAM-40、TGBGLAM-40、TGBKLAM-40;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC110V/120V、AC220V/230V/240V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣器类型: B 型、C 型; IΔn: 10mA、30mA、50mA; AC 型(TGB1NLEM-40A、TGBGLEM-40A、TGBKLEM-40A、TGB1NLEM-40AS、TGB1NLEM-40、TGBGLEM-40、TGBKLEM-40、TGB1NLEM-40S); A 型(TGB1NLAM-40A、TGBGLAM-40A、TGBKLAM-40A、TGB1NLAM-40、TGBGLAM-40、TGBKLAM-40); 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 500A; 分断能力: Icn=Ics: 4500A(TGB1NLEM-40A、TGBGLEM-40A、TGBKLEM-40A、TGB1NLEM-40AS、TGB1NLAM-40A、TGBGLAM-40A、TGBKLAM-40A); Icn=Ics: 6000A(TGB1NLEM-40、TGBGLEM-40、TGBKLEM-40、TGB1NLEM-40S、TGB1NLAM-40、TGBGLAM-40、TGBKLAM-40); 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离)

型号解释:

TG	B	1N	□	M	-	40	A	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

(1) 企业特征代号
 (2) 小型断路器
 (3) 设计序号: 1N、G 和 K
 (4) 特殊派生代号 LE: 电子式 AC 型剩余电流动作断路器; LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
 (5) 产品特征 (小体积迷你款)
 (6) 壳架等级额定电流 (A): 40
 (7) 分断能力: A 代表 4500A; 无默认为 6000A
 (8) S 代表专用市场

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司