



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307790125

**认证委托人名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**  
剩余电流装置模块

Vigi-MH; Uimp: 8kV; Ui: 1250V; Ue: AC415V; In:  $\leq 250A$ ;  $I\Delta n$ : 30mA(仅非延时型)、100mA、500mA、1A、2A;  $I\Delta n_{0.5} = 0.5I\Delta n$ ; 额定剩余动作类型: A 型; Icc: 65kA;  $I\Delta c$ : 16.25kA; 极数: 3P、4P; 一次导线结构: 端子型; 配合用断路器: TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU, CCC 证书号: 2024010307636452; TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R, CCC 证书号: 2024010307636452

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 27 日 有效期至: 2030 年 06 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

