



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503 221121340515



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0303-4751341
(任务编号)

产品名称: 辅助(报警)触头

型号: OF、SD

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 辅助(报警)触头</p> <p>型 号: OF、SD</p> <p>商 标: TENGEN</p> <p>样品数量: 14 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2025.05.22</p> <p>完成日期: 2025.05.30</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>OF、SD; Ui: 415V; Uimp: 2.5kV; Ith=6A; AC-12: Ue/ Ie: AC415V/3A, AC240V/6A;</p> <p>DC-12: Ue/Ie: DC130V/1A, DC48V/2A, DC24V/6A; 防护等级: IP20</p>	
<p>主检: 左海亮 签名:  日期: 2025.05.30</p>	 <p>中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称盖章) 2025年05月30日</p>
<p>审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.05.30</p>	
<p>签发: 曾征 签名:  日期: 2025.05.30</p>	
<p>备注</p>	<p>试品编号: #1~#10: OF #11~#14: SD</p>

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2504325
首页	√	1	C-14201-DC2504325
报告组成	√	1	C-14201-DC2504325
安全型式试验报告	√	47	C-14201-DC2504325
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验