



# 产品认证证书

证书编号: CQC25012475669

发证日期: 2025年06月18日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 电弧故障保护断路器  
TGAFDD-63; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
瞬时脱扣类型: C型; Ics: 6000A; Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极常通); 不适用于隔离

产品标准和技术要求 GB/T 31143-2014

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462291-2016 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE