



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307707248

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
物联网剩余电流动作断路器

TeB7EL-80 Ue: AC230V(2P), AC400V(4P); Uimp: 6kV; Ui: 690V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; I Δ n=30mA、50mA/AC 型, A 型; C 型、D 型; Icn=Ics: 6000A, I Δ m: 2000A;极数: 2P (一个 保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 控制方式: 远程全自动控制方式、手动控制方式; 控制信号: 通信协议(Wi-Fi, RS485, 4G)

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 04 日 有效期至: 2029 年 10 月 16 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 10 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

