



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2025CCC0307-000378

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-400

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0307-000378 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-400 商标: / 样品数量: 2台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-07-15 完成日期: 2025-07-15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江良泰电气有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市新光工业区新光大道 199 号
试验结论: 原获证(母证书号: 2025260307000263)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: 2025260307000263)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ20Y-400; U_e : AC400V; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_n : 250A、315A、350A、400A; I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P; 产品适用于隔离。	
主检: 孟佳炜 签名: _____ 日期: 2025-07-17	(检测机构名称、盖章) 2025 年 07 月 17 日
审核: 陆林林 签名: _____ 日期: 2025-07-17	
签发: 黄 芳 签名: _____ 日期: 2025-07-17	
备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	

附页

获证模式	母证书	ODM 申请
委托人、生产者名称	浙江良泰电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人、生产者地址	浙江省温州市乐清市柳市新光工业区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	DZ20Y-400	DZ20Y-400
母证书编号	2025260307000263	
母报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	02402-25119Y08408-S	

说明: 本试验报告引用编号为 02402-25119Y08408-S 的报告, 仅修改了委托人和生产者名称、地址, 与 02402-25119Y08408-S 除产品型号解释、铭牌外, 外形尺寸、内部结构、产品参数均一致, 产品未发生变化。