



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0305-4747272

产品名称: 自动转换开关电器


型 号: TGLD-250、TGQKP-250

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0305-4747272 样品名称: 自动转换开关电器 型号: TGLD-250、TGQKP-250 商标:  数量: 6台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-06-24 完成日期: 2025-07-15	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-250、TGQKP-250; $U_e$ : AC400V; $U_i$ : 690V (主回路)、400V (控制回路、辅助回路); $U_{imp}$ : 8kV (主回路)、4kV (控制回路、辅助回路); $I_{th}$ : 250A; $I_c$ : 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别: AC-33B; $I_{cm}$ (峰值): 17kA; $I_{cw}$ : 10kA/1s; $I_q$ : 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P;	
主检: 孟佳炜 签名: _____ 日期: 2025-08-26	(检测机构名称、盖章) 2025年08月26日
审核: 陆林林 签名: _____ 日期: 2025-08-26	
签发: 黄芳 签名: _____ 日期: 2025-08-26	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页;	

附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.11-2016	<b>GB/T 14048.11-2024</b>
2	壳体(底座)、转轴、触头、主触头弹簧供应商更名	乐清东海电器有限公司 一二三电气有限公司 浙江金莱勒电气有限公司	乐清东海电器有限公司 一二三电气有限公司 <b>浙江金莱勒电气股份有限公司</b>
3	触头牌号变更	T2	<b>T3</b>
4	微处理器牌号变更	ATMEGA8	<b>STC8H4K32TL</b>
5	微处理器供应商变更	ATMEL 公司	<b>江苏国芯科技有限公司</b>
6	集成电路供应商变更	TI (德州仪器)	<b>广东华冠半导体有限公司</b>
产品 CCC 认证情况:			
原 CCC 证书编号		2024010305681357	
原报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	报告 编号	03601-A-13B3292-S
	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)		02401-1711902013-S 02401-1911901045-S 02401-22119Y21127-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			