



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681354

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGLD-160、TGQKP-160; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 160A; Ie: 100A, 125A, 140A, 160A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/1s; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路: Uimp: 4kV; Ui: 400V; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 02 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681354

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

$\frac{TG}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ - $\frac{160}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$

- (1) 企业特征代号
- (2) 销售代号：LD、QKP
- (3) 约定发热电流 (A)：160
- (4) 极数：3P：3极；4P：4极

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司