



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684894

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

TGQ3P-100III、TGQKPs-100III; Ui: 690V(主); Uimp: 8kV(主); Ith: 100A; Ue: AC400V/50Hz;
Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 使用类别: AC-33B; Icw: 5kA/30ms;
Icm (峰值): 8kA; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回
路、辅助回路: Ui: 400V; Uimp: 4kV; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684894

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG	Q	□	□	-	100	□	/	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 3/K: 设计序号
- (4) 电器级别: P 代表 PC 级, Ps 代表 PC 级升级款
- (5) 100: 约定发热电流 (A)
- (6) 工作位置: III (三个工作位置)
- (7) 极数: 3-3P、4-4P
- (8) 安装形式: Y (一体式), 无代号 (分体式)
- (9) 控制器类型: C (基本型), CZ (智能型)
注: 智能型可选配通讯, “CZT”表示带通讯功能
- (10) 控制模式: 无代号: 自投自复 (电网-电网)
S: 自投不自复 (电网-电网)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司